

Rozbory vody – březen 2023

V Bělči dne 3. dubna 2023

Dne 29. března 2023 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Název	Mj	Hodnota Běleč	Hodnota Bzová	Limitní hodnota	Nejistota měření
Chemické a fyzikální zkoušky					
Teplota	°C	8,0	8,0		± 3,0 %
Dusičnany	mg/l	9	48	50 max (MH)	± 5,0 %
Dusitany	mg/l	< 0,01	< 0,01	0,5 max (NMH)	± 6,0 %
Amonné ionty	mg/l	< 0,05	< 0,05	0,5 max (MH)	%
Pach		příjatelny	příjatelny		
Barva	mg Pt/l	5,00	7,00	20 max (MH)	± 8,0 %
Zákal	ZFn	1,44	0,88	5 max (MH)	± 4,0 %
CHSKMn	mg/l	1,80	1,80	3 max (MH)	± 16,0 %
Reakce vody (pH)		6,3	6,2	6,5 – 9,5 (MH)	± 0,1
Železo	mg/l	0,01	0,02	0,2 max (MH)	± 6,0 %
Elektrická vodivost	mS/m	27,00	31,00	125 max (MH)	± 4,0 %
Chlór volný	mg/l	< 0,05	< 0,05	0,3 max (MH)	± 6,0 %
Chuť		příjatelny	příjatelny		
Mikrobiologické zkoušky					
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	0 max (MH)	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	0 max (NMH)	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	0 max (NMH)	
Počet kolonií při 22°C	KTJ/1ml	94	162	200 max (MH)	
Počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	1	33	40 max (MH)	

Vysvětlivky: DH – doporučená hodnota, MH – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota, SH – směrná hodnota.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2023/V/000211 (vodovod Běleč):

Zkoušený vzorek **splňuje** v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2023/V/000212 (vodovod Bzová):

Zkoušený vzorek **splňuje** v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění......
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne

(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne